令和2年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		沼田市
施設名		一般廃棄物最終処分場（佐山）
施設所在地		沼田市佐山町
計画埋め立て期間	開始年月日	昭和57年7月1日
	終了年月日	平成2年9月30日　埋立終了
埋立地の面積		12,000㎡
計画埋立容量		47,300㎥

点検結果

点検日	R2.4.28	R2.5.26	R2.6.30									
擁　壁　点　検	異常なし	異常なし	異常なし									
遮　水　工　点　検	異常なし	異常なし	異常なし									
調　整　槽　点　検	異常なし	異常なし	異常なし									
浸 出 水 処 理 設 備	異常なし	異常なし	異常なし									

放流水の水質測定結果（佐山）

	測定年月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9								
検査項目	基準値	単位											
水素イオン濃度（pH）	5.8-8.6	－	8.2	8.2	8.1								
生物化学的酸素要求量（BOD）	60以下	mg/l	2	2	<1								
化学的酸素要求量（COD）	90以下	mg/l	1	1	1								
浮遊物質量（ss）	60以下	mg/l	8	4	<1								
窒素含有量	120以下	mg/l	0.7	0.6	0.6								
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5以下	mg/l	<1										
n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30以下	mg/l	<1										
フェノール類含有量	1以下	mg/l	<0.1										
銅含有量	3以下	mg/l	<0.01										
亜鉛含有量	2以下	mg/l	0.03										
溶解性鉄含有量	10以下	mg/l	0.1										
溶解性マンガン含有量	10以下	mg/l	<0.05										
クロム含有量	2以下	mg/l	<0.05										
大腸菌群数	3000以下	個/㎤	<30										
燐含有量	16以下	mg/l	<0.02										
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/l	未検出										
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	0.005以下	mg/l	<0.0005										
カドミウム及びその化合物	0.1以下	mg/l	<0.003										
鉛及びその化合物	0.1以下	mg/l	<0.01										
有機リン化合物	1以下	mg/l	<0.1										
六価クロム化合物	0.5以下	mg/l	<0.05										
砒素及びその化合物	0.1以下	mg/l	<0.01										
シアン化合物	1以下	mg/l	<0.1										
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.003以下	mg/l	<0.0005										
トリクロロエチレン	0.3以下	mg/l	<0.002										
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/l	<0.0005										
ジクロロメタン	0.2以下	mg/l	<0.002										
四塩化炭素	0.02以下	mg/l	<0.002										
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/l	<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン	1以下	mg/l	<0.002										
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	<0.002										
1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/l	<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/l	<0.0006										
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/l	<0.0002										
チウラム	0.06以下	mg/l	<0.006										
シマジン	0.03以下	mg/l	<0.003										
チオベンカルブ	0.2以下	mg/l	<0.02										
ベンゼン	0.1以下	mg/l	<0.001										
セレン及びその化合物	0.1以下	mg/l	<0.01										
ほう素及びその化合物	10以下	mg/l	0.14										
ふっ素及びその化合物	8以下	mg/l	<0.1										
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100以下	mg/l	0.3										
ダイオキシン類	10以下	pg-TEQ/L	0.00087										
1,4-ジオキサン	0.5以下	mg/l	<0.05										
ホルムアルデヒド	10以下	mg/l	<1										
塩化ビニルモノマー	0.002以下	mg/l	<0.002										

地下水の水質測定結果（佐山）

	測定年月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9								
検査項目	基準値	単位											
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/l	未検出										
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	0.0005以下	mg/l	<0.0005										
カドミウム及びその化合物	0.01以下	mg/l	<0.0003										
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	<0.005										
六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	<0.005										
砒素及びその化合物	0.01以下	mg/l	<0.005										
シアン化合物	検出されないこと	mg/l	未検出										
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検出されないこと	mg/l	未検出										
トリクロロエチレン	0.03以下	mg/l	<0.001										
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	<0.0005										
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	<0.002										
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	<0.0002										
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/l	<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/l	<0.002										
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	<0.002										
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	mg/l	<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/l	<0.0006										
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/l	<0.0002										
チウラム	0.006以下	mg/l	<0.0006										
シマジン	0.003以下	mg/l	<0.0003										
チオベンカルブ	0.02以下	mg/l	<0.002										
ベンゼン	0.01以下	mg/l	<0.001										
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	<0.001										
電気伝導率	－	mS/m	60	55	51								
塩化物イオン	－	mg/l	16	14	14								
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	<0.005										
塩化ビニルモノマー	0.002以下	mg/l	<0.0002										