令和7年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

| | | |
|---|---|---|
| 設置主体名 | | 沼田市 |
| 施設名 | | 一般廃棄物最終処分場（上川田） |
| 施設所在地 | | 沼田市上川田町 |
| 計画埋め立て期間 | 開始年月日 | 平成2年4月1日 |
| | 終了年月日 | 令和8年3月31日 |
| 埋立地の面積 | | 12,000㎡ |
| 計画埋立容量 | | 89,900㎥ |

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

| 項　目 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不燃ごみ | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 埋立覆土 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

点検結果

| 点検日 | R7.4.29 | R7.5.27 | R7.6.24 | R7.7.29 | R7.8.26 | R7.9.30 | R7.10.28 | R7.11.25 | R7.12.30 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 遮水工点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 調整槽点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 浸出水処理設備 | 一部修繕中 | 一部修繕中 | 一部修繕中 | 一部修繕中 | 一部修繕中 | 一部修繕中 | 一部修繕中 | 一部修繕中 | 一部修繕中 | | | |

残容量測定結果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 残容量測定年月日 | R6.10.18 | 残容量（覆土量を除く） | 981㎥ |

放流水の水質測定結果（上川田）

| 検査項目 | 測定年月日 基準値 | 単位 | R7.4.8 | R7.5.13 | R7.6.10 | R7.7.8 | R7.8.12 | R7.9.9 | R7.10.14 | R7.11.11 | R7.12.9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（pH） | 5.8-8.6 | － | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | | | |
| 生物化学的酸素要求量（BOD） | 60以下 | mg/l | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | | | |
| 化学的酸素要求量（COD） | 90以下 | mg/l | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 浮遊物質量（ss） | 60以下 | mg/l | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | |
| 窒素含有量 | 120以下 | mg/l | 4.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.9 | | | |
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類含有量） | 5以下 | mg/l | <1 | | | | | | | | | | | |
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） | 30以下 | mg/l | <1 | | | | | | | | | | | |
| フェノール類含有量 | 1以下 | mg/l | <0.1 | | | | | | | | | | | |
| 銅含有量 | 3以下 | mg/l | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛含有量 | 2以下 | mg/l | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| 溶解性鉄含有量 | 10以下 | mg/l | <0.05 | | | | | | | | | | | |
| 溶解性マンガン含有量 | 10以下 | mg/l | <0.05 | | | | | | | | | | | |
| クロム含有量 | 2以下 | mg/l | <0.05 | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | 3000以下 | 個/㎤ | 0 | | | | | | | | | | | |
| 燐含有量 | 16以下 | mg/l | 0.07 | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | mg/l | 未検出 | | | | | | | | | | | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の化合物 | 0.005以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.1以下 | mg/l | <0.003 | | | | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.1以下 | mg/l | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| 有機リン化合物 | 1以下 | mg/l | <0.1 | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | 0.5以下 | mg/l | <0.05 | | | | | | | | | | | |
| 砒素及びその化合物 | 0.1以下 | mg/l | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| シアン化合物 | 1以下 | mg/l | <0.1 | | | | | | | | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB） | 0.003以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.3以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.1以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.2以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.02以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04以下 | mg/l | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下 | mg/l | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02以下 | mg/l | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| チウラム | 0.06以下 | mg/l | <0.006 | | | | | | | | | | | |
| シマジン | 0.03以下 | mg/l | <0.003 | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | 0.2以下 | mg/l | <0.02 | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | 0.1以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.1以下 | mg/l | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| ほう素及びその化合物 | 10以下 | mg/l | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| ふっ素及びその化合物 | 8以下 | mg/l | <0.1 | | | | | | | | | | | |
| ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100以下 | mg/l | 4.2 | | | | | | | | | | | |
| ダイオキシン類 | 10以下 | pg-TEQ/L | 0.063 | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.5以下 | mg/l | <0.05 | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | 10以下 | mg/l | <1 | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |

地下水（上流側）の水質測定結果（上川田）

| | 測定年月日 | | R7.4.8 | R7.5.13 | R7.6.10 | R7.7.8 | R7.8.12 | R7.9.9 | R7.10.14 | R7.11.11 | R7.12.9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/l | 未検出 | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | 0.0005以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | 0.01以下 | mg/l | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | 0.01以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | 0.05以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 砒素 | 0.01以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | 検出されないこと | mg/l | 未検出 | | | | | | | | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | mg/l | 未検出 | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | mg/l | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | mg/l | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | mg/l | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| チウラム | 0.006以下 | mg/l | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| シマジン | 0.003以下 | mg/l | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| セレン | 0.01以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 | － | mS/m | 40 | 38 | 44 | 46 | 46 | 41 | 46 | 43 | 47 | | | |
| 塩化物イオン | － | mg/l | 56 | 60 | 68 | 70 | 69 | 58 | 60 | 58 | 60 | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002以下 | mg/l | <0.0002 | | | | | | | | | | | |

地下水（下流側）の水質測定結果（上川田）

| | 測定年月日 | | R7.4.8 | R7.5.13 | R7.6.10 | R7.7.8 | R7.8.12 | R7.9.9 | R7.10.14 | R7.11.11 | R7.12.9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/l | 未検出 | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | 0.0005以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | 0.01以下 | mg/l | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | 0.01以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | 0.05以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 砒素 | 0.01以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | 検出されないこと | mg/l | 未検出 | | | | | | | | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | mg/l | 未検出 | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | mg/l | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | mg/l | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | mg/l | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | mg/l | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| チウラム | 0.006以下 | mg/l | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| シマジン | 0.003以下 | mg/l | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | mg/l | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| セレン | 0.01以下 | mg/l | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 | － | mS/m | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 57 | 62 | 60 | | | |
| 塩化物イオン | － | mg/l | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002以下 | mg/l | <0.0002 | | | | | | | | | | | |