

# 沼田市役所節電行動計画（２０１１年度後期）実績報告

（計画期間：１０月１日～３月３１日）

## １ 目標削減量

削減率（昨年比） Δ ２０％

## ２ 電力使用量実績

削減率（昨年比） Δ １２．４％

・道路設備、上下水道施設等市民生活に影響を及ぼすものを除く。

### ○主要施設削減率

施設名称	削減率（昨年比）	備 考
本庁舎等	Δ １９．１％	北庁舎、東庁舎、 東原庁舎、都市整備事務所
白沢町振興局庁舎	Δ ９．１％	
利根町振興局庁舎	Δ ４．４％	
保育園施設	６．５％	増要因は、暖房施設を灯油からエアコン使用に変更したことによる
学校施設	Δ １３．７％	幼稚園、小・中学校
社会教育施設	Δ １０．５％	図書館、公民館
体育施設	Δ １０．５％	市民体育館、運動公園等