

蛇口の水質検査結果

地点番号	14
検査地点	下川田町
上水道名	川田簡易水道1

水質基準項目

平成28年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.003			1	無機物・重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002			1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.7			1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.06			1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1		一般有機物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		<0.001			1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7			1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.2	8.1	7.9	7.9	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		33			1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		78			1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1		
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	12	基礎的性状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	14
検査地点	下川田町
上水道名	川田簡易水道2

水質基準項目

平成28年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類	
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.001	0.005	0.001	4		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	0.4	1.5	1.6	4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1		一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		<0.001			1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	<0.001	0.002	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02			1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.5			1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.6	2.6	2.8	3.0	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		28			1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		71			1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	0.2	0.2	0.3	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.6	12	基礎的性状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	1.2	1.0	0.9	0.7	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.6	0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	14
検査地点	下川田町
上水道名	川田簡易水道3

水質基準項目

平成28年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.003			1	無機物・重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.1	2.8	3.1	3.0	4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1		一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		<0.001			1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.06	0.07	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	味	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.4			1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	4.8	5.0	5.0	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		43			1	味	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	103	105	96	98	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	12	基礎的性状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。