

施設稼働状況について

■空調

地下1階について、書庫の空調は湿度が高いときに数日間連続運転を行っています。電気室は年間を通じて空調稼働していません。作業室及び清掃員控え室は必要に応じて空調稼働しています。

2・3階について、月曜日、国民の祝日を除く全ての日に、暖候期 27℃台、寒冷期 19℃台を維持するようにしています。

4階について、読書室、事務室、コンピュータ室は、経常的に利用されており、同温度を維持するようにしていますが、視聴覚室等のそれ以外の部屋は、利用する時のみ空調稼働しています。

5階について、文化財保護課事務所※は出勤日について、暖候期 27℃台、寒冷期 19℃台を維持するようにしています。放送大学のあるロビーでの空調稼働は毎日ではありません。展示ホール、作業室、郷土資料室、収蔵庫については、必要に応じた空調稼働となっており、その中では作業室と郷土資料室の利用が比較的多くなっています。

■照明

地下1階について、使用時に点灯します。書庫については、作業が多いときは半日以上点け続けている時期があります。

2・3階について、月曜日、国民の祝日を除く全ての日に、吹き抜けを除いて常時点灯します。吹き抜けは暗い時のみ点灯します。

4階について、読書室、事務室、経常的に利用されており、使用する机の上を常時点灯しています。視聴覚室等のそれ以外の部屋は、利用する時のみ点灯します。

5階について、文化財保護課事務所※は出勤日について、常時点灯しています。放送大学のあるロビーの点灯は毎日ではありません。展示ホール、作業室、郷土資料室、収蔵庫については、必要に応じた点灯となっており、その中では作業室と郷土資料室の利用が比較的多くなっています。

※文化財保護課事務所は平成31年7月までにテラス沼田へ移転する予定です。