

沼田市立図書館 ESCO 事業質疑及び回答

	項目	質問	回答
1	応募者	事業役割を担う事業者は代表者 1 社を選定した上で、企業体 (J V) を組成して応募することは可能でしょうか。	可能です。
2	企画提案書 様式 1-1	企画提案書の (様式 1-1) 提案者の会社概要は事業役割の代表企業の概要を提出すればよろしいでしょうか。あるいは構成企業全ての企業概要を提出する必要がありますか。併せて、関係書類に含まれる、印鑑証明書、商業登記簿謄本、納税証明書、財務諸表も同様に、構成企業全ての分提出する必要がありますか。	構成する全ての事業者の提出をお願いします。関係書類に含まれる印鑑証明書等についても同様です。
3	プレゼンテーション資料	1 1 月下旬に実施されるプレゼンテーション資料は、企画提案書とは別日程で提出と考えてよろしいでしょうか。その際、体裁、期日、必要部数など、後日提示されるという理解でよろしいでしょうか。	プレゼンテーション資料の提出は、別日程です。体裁、期日、必要部数などの条件を後日提示いたします。
4	提案書提出	企画提案書の提出時 (持参) に、資料内容の詳細を説明する必要がありますか。	原則ございませんが、必要に応じて説明を求めることがあります。
5	企画提案書 様式 3	要綱に市より必要な費用の一部を上乗せとありますが、このサービス料の上乗せ分の費用について、具体的な算定方法や考え方、ESCO サービス料に対する割合などございましたら、ご教示いただくことは可能でしょうか。 又、本 ESCO 事業はシェアード・セイビングス契約方式を採用しておりますが、様式 3 の表より、サービス料上乗せ分が施工年度より計上できるという理解でよ	本事業は、施設規模が小さく、エネルギー使用量が少ない図書館を対象に設備更新も含め ESCO 事業として発注するものです。このため、必要に応じて一部サービス料を上乗せすることができます。具体的な割合等の提示はしませんが、事業趣旨を十分にご理解の上、バランスの良い提案をしていただくことを望みます。 なお、サービス料上乗せ分は、施工年度から計上可能ですが、財政負

		ろしいでしょうか。	担の平準化等、事業実施趣旨を十分に理解した上で、ESCO サービス料に対する割合等ご提案ください。
6	電気湯沸器	各階事務所の流し台にあります、壁掛けの電気湯沸器のコンセントは全て抜かれた状態でしたが、現状未使用でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	PAC の運用方法	5 階収蔵庫、地下 1 階書庫の系統のパッケージ型空調機の操作はどこで行っているのでしょうか。	5 階収蔵庫及び地下 1 階書庫はパッケージを直接操作しています。
8	ガス	ガス会社はどこ会社でしょうか。また、施設内でガスの利用は GHP のみでよろしいでしょうか。	「沼田ガス株式会社」です。施設内のガス利用は、現在 GHP のみと思われま。
9	凍結防止ヒーター	屋上に設置してある凍結防止ヒーターも、1 階のロードヒーターと同じ運用状況でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	施設稼働状況	各階部屋毎の、空調と照明の年間通じての稼働状況を、ご教示いただくことは可能でしょうか。	詳細について教示できません。分かる範囲での稼働概要は回答別紙のとおりです。
11	募集要綱 7-2	設備更新に関する必須条件について、要綱記載よりさらに具体的な改修範囲や改修設備の指定はございますか。	ございません。本事業の趣旨を理解した上で提案してください。 なお、この度のプロポーザルは、競争入札ではないため、最も経費が少ない提案をした事業者ではなく、効率性など総合的にバランスの良い提案をした事業者を選定するものであることを申し添えます。
12	募集要綱 8	ESCO 提案時提出書類(10)について、ア、イ、ウ 10 部全て原本を提出する必要がありますか。	1 部原本を提出いただければ、残りの 9 部は写しでかまいません。