

質 疑 応 答 書

令和6年10月17日

工事名： 学校給食センター太陽光発電設備設置工事

上記工事プロポーザルに関する質疑事項について、以下のとおり回答します。

No	質 疑 事 項	実施要領 (P)	要求水準 書 (P)	回 答
1	自家消費のシミュレーションを行うにあたり、30分毎の購入電気量データ1年間分を提供いただけますか。			令和4年度の電気量データを1年分提供いたします。
2	受変電設備単線結線図、電気設備施工図、配置図、屋上平面図、矩計図をCADデータでいただけますか。			対応するCADデータを提供いたします。
3	停電時に想定される主な負荷についてですが、今回は自立運転用(非常用)コンセントを設けますので一般負荷はないという認識でよろしいでしょうか。		2 (P)	お見込みのとおりです。