

簡易水道における有機フッ素化合物 (PFOS及びPFOA) の検査結果 (浄水)

No	水道名	採水日	採水場所	浄水・原水	検出値	目標値
2	清水町簡易水道	R7. 9. 8	沼田市清水町地内	浄水	0. 000008 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
3	下久屋上簡易水道	R7. 9. 8	沼田市下久屋町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
4	上久屋簡易水道	R7. 9. 8	沼田市上久屋町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
5	佐山簡易水道	R7. 9. 8	沼田市佐山町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
6	発知簡易水道	R7. 9. 8	沼田市岡谷町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
7	坊坂簡易水道	R7. 9. 8	沼田市上発知町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
8	奈良清水簡易水道	R7. 9. 8	沼田市奈良町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
9	奈良大倉簡易水道	R7. 9. 8	沼田市奈良町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
10	硯田簡易水道	R7. 9. 8	沼田市下沼田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市硯田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市硯田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市薄根町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
11	三峯簡易水道	R7. 9. 8	沼田市石墨町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市井土上町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市井土上町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
12	町田町簡易水道	R7. 9. 8	沼田市町田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
13	上川田簡易水道	R7. 9. 8	沼田市上川田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
14	川田簡易水道	R7. 9. 8	沼田市下川田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市下川田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市下川田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市下川田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
15	今井町簡易水道	R7. 9. 8	沼田市今井町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
16	屋形原簡易水道	R7. 9. 8	沼田市屋形原町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市屋形原町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
17	滝之沢小水道	R7. 9. 8	沼田市岩本町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
18	岩本簡易水道	R7. 9. 8	沼田市岩本町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
19	上野簡易水道	R7. 9. 8	沼田市岩本町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
20	中佐山小水道	R7. 9. 8	沼田市佐山町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
21	旭小水道	R7. 9. 8	沼田市下川田町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
23	上野小水道	R7. 9. 8	沼田市岩本町地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
24	白沢簡易水道	R7. 10. 8	沼田市白沢町尾合地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市白沢町平出地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市白沢町上古語父地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市白沢町下古語父地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
25	利根北部簡易水道	R7. 10. 8	沼田市利根町大原地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市利根町高戸谷地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市利根町平川地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市利根町追貝地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市利根町北部地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市利根町老神地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市利根町老神地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
			沼田市利根町園原地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
26	利根南部簡易水道		沼田市利根町輪組地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
27	平原簡易水道		沼田市利根町平川地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
28	穴原簡易水道		沼田市利根町穴原地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
29	根利簡易水道		沼田市利根町根利地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
30	日影南郷簡易水道		沼田市利根町日影南郷地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)
31	日向南郷簡易水道		沼田市利根町日向南郷地内	浄水	0. 000005未満 mg/L	0. 00005mg/L以下 (暫定)

※PFOS, PFOAの和として0. 00005mg/L以下 (暫定)